

RR

2016 -06- - 6

Kutno, dnia

Urząd Miejski w Krośniewicach
Sekretariat

Wpłynęło
dnia 08 -06- 2016

Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszaniowej
ul. Paderewskiego 3
99-340 Krośniewice

znak: PSSE/HK/JO/4611/82/16

Skierowane do
Nr 4905
Podpis

(dot. wodociągu publicznego Krośniewice)

DECYZJA

Na podstawie:

- art.4 i art.10 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity z 2015 r. poz.1412), w związku z art.12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj.Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz.858 ostatnia zmiana Dz. U. z 2012 r. poz.1513)
- §17 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1989)
- art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. z 2013 r. poz. 267, ost. zm. z 2015 r. poz. 1274).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań z dnia 10.05.2016 r. NR 700/2016-W-1 przeprowadzonych przez Laboratorium EKO SERWIS w Łodzi próbki wody nr 700/2016-W-1 pobranej do badania w dniu 04.05.2016 r. z wodociągu publicznego w Krośniewicach, którego właścicielem jest Gmina Krośniewice

stwierdza przydatność wody do spożycia;

UZASADNIENIE

W dniu 04.05.2016 r. na SUW w Krośniewicach, ul. Toruńska 9 będącym punktem monitoringu jakości wody w ramach kontroli wewnętrznej producenta pobrano do badania próbkę wody podawanej do sieci i stwierdzono, że w zakresie badanych parametrów woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 i 3 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1989).

Badanie wykonane zostało przez laboratorium akredytowane, posiadające zatwierdzenie właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego. Artykuł 12 ust.4 ww. ustawy stanowi, iż „Badania pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi mogą wykonywać laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną”. Powyższe laboratorium spełnia więc wymogi określone zacytowanymi przepisami prawnymi.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi, ul. Wodna 40 za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie, ul. Kościuszki 14 w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

RADCA PRAWNY

mgr Martyna Hajmeł
Wa/P 107

Otrzymują:

1. adresat

2. Burmistrz Miasta Krośniewice, ul. Poznańska 5

3. a/a

sporządził – Jakub Opitz

sprawił – Maciej Walczak

02.06.2016 r.

02.06.2016 r.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W KUTNIE

dr inż. Celina Marciszewska